

Sotningsfrister i Nyköping-Oxelösund-Trosa kommuner

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna.

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare ska sotningen utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används.

A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.

| Frist | Anmärkning |
|--------------|---|
| 3ggr/år. | Avser konventionella pannor. |
| 2 ggr/år. | Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. |
| 1 ggr/år. | Avser anläggning där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. |

A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande.

| Frist | Anmärkning |
|--------------|---|
| 3 ggr/år. | Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |
| 1 ggr/år. | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |

B. K ksspisar, ugnar, och andra j mf rbara f rbr nningsanordningar.

Om eldning sker i st rre omfattning  n f r enskilt hush llsbehov ska sotning g ras enligt f ljande.

| Frist | Anm rkning |
|-----------|---|
| 6 ggr/ r. | Avser eldst der d r eldning sker med fasta br nslen, tung eldningsolja eller annat, fr n sotbildningssynpunkt, motsvarande br nsle. |
| 1 ggr/ r. | Avser eldst der d r eldning sker med l tt eldningsolja eller annat, fr n sotbildningssynpunkt, motsvarande br nsle. |

Om eldning sker f r **enskilt hush lls behov** ska sotningsfrister f r lokaleldst der till mpas..

C. Lokaleldst der

Om eldning sker i lokaleldst der ska sotning g ras enligt f ljande.

| Frist | Anm rkning |
|-----------|---|
| 1 ggr/ r. | Avser eldst der som utg r den huvudsakliga k llan f r uppv rmning av det rum d r eldstaden  r uppst lld eller f r matlagning. Definition, se punkt F. |
| 3  r | Avser eldst der som eldas i mindre omfattning och som inte  r den huvudsakliga k llan f r uppv rmning av det rum d r eldstaden  r uppst lld eller f r matlagning. Definition, se punkt F. |
| 3  r | Eldstaden finns i ett fritidshus. |

Undantag: De anl ggningar med pelletskaminer som saknar vertikal r kkanal (endast v ggenomf ring med fl kt) omfattas normalt inte av sotning. Brandskyddskontroll skall utf ras enligt f reskrifterna. Om det vid en s dan kontroll konstateras att reng ring beh vs skall den utf ras i samband med denna och vid behov l ggas in f r sotning med frist f r lokaleldstad.

D. Imkanaler i restauranger eller andra st rre k k

Sotning ska g ras enligt f ljande.

| Frist | Anm rkning |
|-----------|---|
| 3 ggr/ r | Imkanalen betj nar ett k k d r matlagning sker i st rre omfattning  n f r enskilt hush lls behov. |
| 1 ggr/ r. | Imkanalen betj nar ett k k f r endast uppv rmning av mat eller liknande verksamhet, t ex pizzaugnar och bakugnar. |

E. Undantag och övergångsbestämmelser

Kommunens föreskrifter om sotningsfrister ska i tillämpliga fall omfatta

- undantag från sotning medges när eldning **inte** skett mellan två sotningstillfällen.
- övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.
- möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl.

F. Definition av begreppet huvudsaklig källa för uppvärmning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redogör i *författningssamlingen MSBFS 2014:6* hur begreppen huvudsaklig källa för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd, samt eldstäder som eldas i mindre omfattning ska definieras.

- I grunden räknas alla lokaleldstäder i hus där någon är folkbokförd eller permanent boende som den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.
- Undantaget från grundregeln är de lokaleldstäder som används i mindre omfattning, vilket innebär eldning i korta eldningcykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år.